



INFORME COMISIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 44/2016 CONTRATO MARCO DE SUMINISTRO DE MANGUERAS FORESTALES DE 38 MM PARA BOMBEROS

ANTECEDENTES GENERALES:

I. ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 44/2016 contrato marco de suministro de mangueras forestales de 38 mm para bomberos.
- b) Respuestas a Consultas evacuadas por “Bomberos de Chile”.

II. CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Claudio Valladares Herrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.
- Eduardo Barrios Cabrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.
- Jorge Kramer Mora, Voluntario Cuerpo de Bomberos Colina.

También participo de la comisión don Alberto Sepúlveda Neira, Encargado Técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como Secretario de esta comisión, con derecho a voz pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 28 de febrero las 18:30 hrs, para tomar conocimiento del Informe de Revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia.

III. PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA “EVALUACIÓN TÉCNICA” DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA LICITACION.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

1. Conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de licitación pública **N°44/2016** contrato marco de suministro de mangueras forestales de 38 mm para bomberos, con fecha 25 de enero, en el que se recibió la oferta correspondiente a la empresa: **IMPROFOR**.
2. Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación **N°44/2016** de fecha 26 de enero, en el que se informa que las empresas cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula Novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
3. Determinación que la propuesta ofertada se ajusta a las bases de esta licitación.

IV. AJUSTE DE LA OFERTA A LAS BASES TÉCNICAS.

Manguera forestal de 38 mm

IMPROFOR

Se presenta con el siguiente producto:


- Marca MERCEDES TEXTILES.
- Modelo FIREBREAK II
- Medida de 38 mm
- Uniones Storz DIN C

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto es seleccionado para la asignación de puntaje Técnico.


V. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

TABLA DE PUNTAJE TÉCNICO	
IMPROFOR	
Marca MERCEDES TEXTILES Modelo FIREBREAK II	45 Puntos


Es todo cuanto podemos informar.



Claudio Valladares Herrera
Miembro de la Comisión



Eduardo Barrios Cabrera
Miembro de la Comisión



Jorge Kramer Mora
Miembro de la Comisión



Alberto Sepúlveda Neira
Encargado Técnico

Santiago 15 marzo de 2017

c.c. Carpeta Licitación.
Depto. Técnico

BASES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA N° 44/2016 PARA CONTRATO

MARCO MANGUERAS FORESTALES DE 38 MM PARA BOMBEROS

TABLA DE PUNTAJE

Mangueras forestales de 38 mm		
EXIGENCIAS LICITACIÓN	CONDICIÓN	PUNTAJE
Peso	Una manguera pesada en dependencias del departamento técnico	25
Uniones	Unión con sistema de anillo con tuerca allen o parker = 25	25
	Unión con sistema de anillo de expansión = 20 puntos	
	Unión con embarrilado = 1 punto	
TOTAL		50

IMPROFOR	
TEXTILES	
PUNTAJE	25
	20
	45