

Licitación N° 4/2017 Contrato Marco de Suministro de Motobombas Portátiles para Bomberos (540362-1-LQ17)

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	22-03-2017 19:53	P	Las especificaciones solicitadas, corresponden a una motobomba de jardín y no profesional, se solicita aclarar si esto es lo requerido
R	El equipo solicitado es para caudal.		
2	22-03-2017 19:54	P	Un peso de 35 kilogramos como máximo es inferior al peso de una motobomba para uso bomberil, se solicita aclarar si el peso máximo de 35 kgs es el correcto
R	Es correcto, el peso máximo es de 35 kilos, según lo solicitado en las bases técnicas punto 3.4.		
3	22-03-2017 19:55	P	Se solicita especificar si la partida del motor debe ser eléctrica o manual
R	Equipo de partida manual.		
4	22-03-2017 19:57	P	Se solicita aclarar si la motobomba requiere de bomba de cebado y si requiriese, si esta debe ser manual o automática
R	Equipo de cebado automático.		
5	22-03-2017 19:58	P	¿La motobomba solicitada debe incorporar manómetro de presión de descarga?
R	Será materia de la oferta.		
6	22-03-2017 19:58	P	¿La motobomba debe contar con válvula de 1/4 de vuelta o de mariposa para la descarga?
R	No se especifica válvula para la línea de descarga.		
7	22-03-2017 20:02	P	¿El sistema de inhibición de partida del motor por bajo nivel de aceite puede ser reemplazado por un sistema de alarma luminosa y audible?
R	No.		
8	22-03-2017 20:02	P	¿El sistema de inhibición de partida del motor por bajo nivel de aceite puede ser reemplazado por un sistema de alarma luminosa y audible?
R	No.		