



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 1 de 2

Preguntas Licitación Nº 8/2018 Contrato Marco de Suministro de Pitón Forestal para Bomberos (540362-12-LQ18)			
Nº	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	30-07-2018 22:20	P	El storz del pitón deberá ser de algún color especial? Por ejemplo gris, negro o similar? O de color natural?
R	No hay ninguna preferencia específica, es materia de cada oferente.		
2	30-07-2018 22:22	P	Se acepta que el piton sea fabricado en asia? O debe ser fabricado en EEUU como todas las otras licitaciones de bomberos de Chile?
R	Debe ser fabricado en EEUU o Canadá.		
3	30-07-2018 22:22	P	Se aceptan pitones fabricados en plástico o similar?
R	Estese a lo solicitado.		
4	30-07-2018 22:23	P	El logo puede ser monocromático? (Blanco)?
R	Se acepta que el logo institucional sea monocromático, pero se dará puntaje solo a las técnicas señaladas en la tabla de puntaje.		
5	30-07-2018 22:31	P	La válvula tipo bola interior deberá ser de algún material en específico? Como acero inoxidable para mayor duración y evitar el desgaste como le ocurre al plástico?
R	Se solicita bola de acero inoxidable.		
6	31-07-2018 11:39	P	Por tratarse de un pitón para uso forestal, al igual que CONAF, USFS, CALFIRE y muchas otras organizaciones tanto norteamericanas como Europeas, los pitones son del tipo recto, sin pistola o aza tipo herradura por cuanto en operaciones forestales, los pitones descritos en las bases técnicas se enredan en las ramas, arboles, arbustos y otros elementos de la naturaleza, generando un gran riesgo para el bombero y obstaculizando su labor, al no permitir el traslado de mangueras en distancias. Solicitamos que no se requiera empuñadura tipo pistola con herradura de apertura.
R	Estese a lo solicitado.		
7	02-08-2018 12:43	P	Favor indicar el diámetro exterior del adaptador Storz.
R	Se solicita unión DIN C.		



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 2 de 2

8	02-08-2018 15:19	P	En razón de que los bancos en Chile no otorgan boletas de garantía por más de 24 meses, es posible se modifique el punto Boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato, a boletas bi-anales.
R	Se aceptaran boletas Bi-anales, las que deberan ser renovadas antes de su vencimiento, deben ser por igual período de tiempo.		
9	02-08-2018 15:21	P	Es posible modificar y asignar un valor entero a la boleta de fiel cumplimiento de contrato.
R	No, se mantiene lo solicitado en cuanto al valor.		
10	02-08-2018 20:18	P	¿Puede ofertarse pitones que tengan un rango de entre 5gpm y 60gpm a 100 psi con el objeto de entregar un mayor cuidado del agua por parte del operador?
R	Estese a lo solicitado.		
11	03-08-2018 9:52	P	En el Punto 3.1 de las Bases Técnicas, se indica la existencia de un numeral 2.16 inexistente en dichas Bases. Favor aclarar la necesidad de considerar el numeral 2.16 y en caso afirmativo, publicar su texto.
R	Es un error de impresión, no hay numeral 2.16 para este proceso.		
12	03-08-2018 14:57	P	¿Para la muestra se acepta autoadhesivo como "maqueta"?
R	No, debe ser una maqueta con la misma técnica que se utilizará.		
13	03-08-2018 15:00	P	Se entiende que el caudal del pitón debe estar dentro de un rango máximo 10 a 60 gpm
R	Efectivamente el rango de operación va desde 10 GPM cómo mínimo a 60GPM cómo máximo.		
14	03-08-2018 20:07	P	Se acepta un pitón que desaloje dentro del rango? Entre 10 y 40 Gpm
R	Si, se acepta ese rango.		