



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 1 de 3

Preguntas Licitación N° 13/2018 Contrato Marco de Suministro de Pitón Monitor Portátil para Bomberos (540362-16-LQ18)

N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	03-08-2018 20:47	P	En el punto 1.5 mencionan que cada orden será de 25 linternas? Serán por 25 pitones monitores? O serán de otra cantidad?
R	Efectivamente es un error, son 25 pitones monitores.		
2	03-08-2018 20:51	P	Solicitamos reducir la boleta de garantía de cumplimiento de contrato a 10 millones. Es un monto fijo bastante alto y les asegura un cumplimiento del contrato. El Pedir un 10% dificulta mucho la presentación. Sobre todo porque los precios normalmente se fijan con el fabricante en última instancia y la boleta debe estar lista antes.
R	Estese a lo solicitado.		
3	06-08-2018 10:49	P	La condición automática del cierre de seguridad, corresponde a una marca y modelo específico con un accesorio, por lo que resulta imposible ofertar a proveedores de marcas competidoras, en especial sumado a la obligatoriedad dada por el punto 3.1 de las Bases Técnicas. Favor separar los requerimientos en accesorio de corte automático y Monitor. En caso contrario, favor considerar la compra directa al único proveedor de ésta marca con servicio técnico autorizado por esa marca en Chile.
R	Es un ítem de la tabla de puntaje y no impide a otros oferentes participar.		
4	06-08-2018 15:12	P	Se solicita rebajar el porcentaje de garantía por fiel y oportuno cumplimiento.
R	Estese a lo solicitado.		
5	06-08-2018 16:12	P	Según el punto 3.7, ¿se solicita que tenga direccionador de corriente?
R	Sistema que permita girar el pitón de forma segura y direccionar el chorro de agua.		
6	06-08-2018 16:13	P	¿Se debe incluir soporte para montaje en material mayor?
R	No es un requisito de este proceso de licitación, pero se acepta su incorporación.		
7	06-08-2018 19:33	P	De que material debe ser el monitor? Aluminio como todos los pitones y monitores? O se acepta plástico y sus derivados?
R	En material con protección contra la corrosión, no se acepta construcción en plástico, derivados o similares.		
8	06-08-2018 19:34	P	Debe ser fabricado en Norteamérica? Como todos los productos y vehículos que compra bomberos de Chile?
R	Debe ser fabricado en EEUU o Canadá.		



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 2 de 3

9	06-08-2018 22:06	P	¿Debe contar con correa de seguridad ajustable?
R	Si debe contar con una correa de seguridad.		
10	07-08-2018 20:18	P	Solicitamos se extienda el plazo de entrega de las muestras debido a que el tiempo entregado no es suficiente luego de la Presentación de las respuestas para que según estas resuelvan, se pueda contar con la muestra respectiva en Chile. Agradeceremos se permitan 15 días adicionales. Gracias
R	Estese a lo solicitado.		
11	08-08-2018 17:29	P	Estimados, la guía de despacho correctamente emitida, se refiere a que contiene el valor del bien?
R	No, solo debe mencionar el bien que se entrega y el valor mínimo aceptado por impuestos internos.		
12	08-08-2018 17:29	P	La guía de despacho de la muestra puede indicar solamente que es traslado y no constituye venta?
R	Si.		
13	08-08-2018 17:30	P	Guía de despacho deberá tener un valor simbólico mínimo de \$10 o debe tener el valor real de la muestra?
R	En ningún caso el valor real de la muestra.		
14	08-08-2018 17:36	P	el punto 3.10, a que alude el peso? dado que a mayor resistencia de la aleación mas una llave de bola en metales tendrán mayor duración y resistencia. Que predomina, la resistencia y duración ó el peso
R	Predomina el peso.		
15	09-08-2018 11:49	P	Estimados Señores, es posible revisar el tema de las garantías de seriedad u fiel cumplimiento de contrato, ya que son extremadamente abultadas para el tipo de productos y son de larga duración ya que exceden los 4 años, además hay empresas que nos interesa participar de varias licitaciones y por lo tanto el proceso se encarece considerablemente, lo que también se ve reflejado en el valor final del producto que se incrementa por los costos financieros de las operaciones. tenga en consideración que actualmente se encuentran más de 20 licitaciones en proceso de la Junta Nacional y con tiempos similares de publicación y adjudicación, lo que puede generar una concentración a favor de empresas de gran tamaño dificultando el acceso a la libre competencia.
R	Estese a lo solicitado.		



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 3 de 3

16	10-08-2018 23:48	P	Solicitamos en caso de que la JNCB demore más del tiempo establecido en las bases para responder las consultas, que se extienda en el mismo número de días el plazo para la Presentación de las ofertas. Gracias
R	Se responderá dentro del plazo establecido.		
17	10-08-2018 23:56	P	¿Debe proporcionarse el monitor con su soporte para instalación al interior o exterior de un carro de bomberos?
R	El soporte es sólo para operaciones exteriores al carro.		
18	10-08-2018 23:56	P	¿La boquilla de chorro variable debe de contar con un regulador de flujo manual, ajustable por el operador sin la necesidad de herramientas, para optimizar el recurso agua cuando sea escaso y optimizar el performance del monitor?
R	No es requisito, pero se acepta su incorporación.		
19	10-08-2018 23:57	P	¿La correa de seguridad del monitor debe venir fijada al monitor por medio de un dispositivo permanente con el objeto de evitar que se extravíen?
R	Si, por uno de sus extremos.		
20	10-08-2018 23:57	P	Con el objeto de entregar seguridad y estabilidad en la operación del monitor, ¿debe el monitor contar con a lo menos (3) patas con punta de carburo para permitir formar un triangulo de estabilidad y control (trípode)?
R	Es materia de cada oferente.		