



**ACLARACIÓN
DEPARTAMENTO TÉCNICO**

RG-02-PC-13
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

Aclaración N° 3
Licitación N° 03/2019 PITONES

1. Donde dice:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS		
Ítem 2 Pitón de aluminio anodizado 125 a 250 GPM para ser usado con manguera de 75 mm		
3.1 Construcción	El pitón debe contar con desalojo manual variable de 90 ó 125 a 250 GPM.	OBLIGATORIO

Debe decir

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS		
Ítem 2 Pitón de aluminio anodizado con rango mínimo de 90 a 125 y máximo de 250 GPM para ser usado con manguera de 75 mm		
3.2 Construcción	El pitón debe contar con desalojo manual variable de rango mínimo de 90 a 125 y rango máximo de 250 GPM.	OBLIGATORIO