



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

### LICITACION PUBLICA N° 03/2019 PARA CONTRATO MARCO DE PITONES NFPA 1964-2018 PARA BOMBEROS

#### 1. ANTECEDENTES GENERALES:

##### 1.1 ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a. Bases Administrativas y Bases Técnicas para Licitación N° 03/2019 Contrato Marco de pitones NFPA 1964-2018 para Bomberos.
- b. Se incorpora a esta revisión el foro de preguntas y respuestas para esta licitación, con las respuestas y aclaraciones emanadas por parte de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile”.

##### 1.2 CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión técnica de material menor estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Mauricio Trincado Miranda, Voluntario Cuerpo de Bomberos Maipú.
- Claudio Valladares Herrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.
- Marcelo Quijada Pino, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.

También participó de la comisión técnica el señor Alberto Sepúlveda Neira, encargado técnico de material menor de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como secretario de esta comisión técnica, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 08 de junio de 2019 a las 12:30 horas en la sede institucional, para tomar conocimiento del informe de revisión administrativa de antecedentes presentados en la licitación y revisar los parámetros de evaluación, además, verificar el ajuste a las bases técnicas de las ofertas técnicas presentadas y aceptadas para esta etapa, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia.



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LICITACION 03/2019.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma

- a. Se toma conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de la Licitación N° 03/2019 Contrato Marco de Suministro de Pitones NFPA 1964-2018 para Bomberos de fecha 23 de abril de 2019, donde se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas: **COMERCIALIZADORA RMH SpA, FEREXPO SpA.**
- b. Se toma conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 03/2019 de fecha 25 de abril de 2019 en el que se informa que las empresas **COMERCIALIZADORA RMH SpA, FREXPO SpA**, cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter a proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
- c. Determinación que la propuesta ofertada se ajusta a las bases de esta licitación.

### 3. AJUSTE DE LA OFERTA A LAS BASES TÉCNICAS.

#### COMERCIALIZADORA RMH SpA

Se presenta con el siguiente producto:

Pitones NFPA 1964-2018

- Marca TFT
- Modelos THUNDERFOG FTS200PF y THUNDERFOG FTS250F

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo tanto, seleccionado para la asignación de puntaje técnico.



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

### FEREXPO SpA

Se presenta con el siguiente producto:

Pitones NFPA 1964-2018

- Marca AKRON BRASS
- Modelos WIDE-RANGE TURBOJET y HIGH-RANGE TURBOJET

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado no cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, no cumple con el punto normativo NFPA 1964 punto 3.3.5, no cuenta con sin fin en la unión storz de los pitones de muestra.

#### 4. REVISIÓN FINAL

Revisados y chequeados todos los antecedentes técnicos y sus respectivos puntajes, la Comisión Técnica de material menor, certifica que todo está de acuerdo a lo definido en las bases técnicas y administrativas aprobadas para este proceso de licitación.

#### 5. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

TABLA DE PUNTAJE TÉCNICO	
Marca TFT	50 puntos
Modelos THUNDERFOG FTS200PF y THUNDERFOG FTS250F	



**ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA**

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

Es todo cuanto podemos informar.

**Mauricio Trincado Miranda**  
Miembro de la Comisión

**Claudio Valladares Herrera**  
Miembro de la Comisión

**Marcelo Quijada Pino**  
Miembro de la Comisión

**Alberto Sepúlveda Neira**  
Encargado Técnico

Santiago 13 de junio de 2019

**BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 03/2019 PARA CONTRATO  
MARCO DE PITONES NFPA 1964-2018 PARA BOMBEROS**

**TABLA DE PUNTAJE**

Pitones NFPA 1964-2018 para Bomberos		TF1	
<b>EXIGENCIAS LICITACIÓN ITEM 1 30 A 200 GPM</b>			
Caudal	Mantiene un caudal constante en todos los tipos chorros	CONDICIÓN	SI CUMPLE
	Grabado en laser	PUNTAJE	5
	Grabado bajo relieve	PUNTAJE	5
	El pitón puede ser utilizado para aplicar espuma	CONDICIÓN	SI CUMPLE
	Peso del pitón pesado en dependencias del detartramento técnico	PUNTAJE	4
		CONDICIÓN	INVERSAMENTE PROPORCIONAL
	Cuenta con asa ergonómica y constricta con material antideslizante	PUNTAJE	3
		CONDICIÓN	SI CUMPLE
	Cuenta con etiquetas, instrucciones, indicaciones o información en español (en el pitón)	PUNTAJE	2
		CONDICIÓN	SI CUMPLE
	El pitón cuenta con inclusiones nreflectantes o fotoluminiscentes	PUNTAJE	2
		CONDICIÓN	SI CUMPLE
		SUB TOTAL	25
<b>EXIGENCIAS LICITACIÓN ITEM 2 90-125 A 250 GPM</b>			
	Mantiene un caudal constante en todos los tipos chorros	CONDICIÓN	SI CUMPLE
	Grabado en laser	PUNTAJE	5
	Grabado bajo relieve	PUNTAJE	5
	El pitón puede ser utilizado para aplicar espuma	CONDICIÓN	SI CUMPLE
	Peso del pitón pesado en dependencias del detartramento técnico	PUNTAJE	4
		CONDICIÓN	INVERSAMENTE PROPORCIONAL
	Cuenta con asa ergonómica y constricta con material antideslizante	PUNTAJE	3
		CONDICIÓN	SI CUMPLE
	Cuenta con etiquetas, instrucciones, indicaciones o información en español (en el pitón)	PUNTAJE	2
		CONDICIÓN	SI CUMPLE
	El pitón cuenta con inclusiones nreflectantes o fotoluminiscentes	PUNTAJE	2
		CONDICIÓN	SI CUMPLE
		SUB TOTAL	25
		TOTAL	50