



**ACLARACIÓN
DEPARTAMENTO TÉCNICO**

RG-02-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 1 de 1

Aclaración N° 5
LICITACIÓN N° 18/2019 CONTRATO MARCO DE SUMINISTRO
MANGUERAS PARA COMBATE DE INCENDIOS PARA BOMBEROS

1. Donde dice:

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ITEM 1: MANGUERA DE 45 MM	
3.4 Tolerancia *	Se acepta una tolerancia de un 5 % positivo (por sobre) para los parámetros de presión solicitados

Debe decir

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ITEM 1: MANGUERA DE 45 MM	
3.4 Tolerancia *	Se acepta una tolerancia de un 5 % NEGATIVO (por debajo) para los parámetros de presión solicitados

2. Donde dice:

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ITEM 2: MANGUERA DE 75 MM	
4.4 Tolerancia *	Se acepta una tolerancia de un 5 % positivo (por sobre) para los parámetros de presión solicitados

Debe decir

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ITEM 2: MANGUERA DE 75 MM	
4.4 Tolerancia *	Se acepta una tolerancia de un 5 % NEGATIVO (por debajo) para los parámetros de presión solicitados

3. En todo aquello que no modifique la presente aclaración se mantiene lo solicitado en las correspondientes bases de licitación y sus respectivas aclaraciones.

Aclaración N° 5

BOMBEROS DE CHILE