



LICITACIÓN PRIVADA PARA CONTRATO DE SUMINISTRO – CARROS ALJIBES LOS RIOS

Aclaratoria N°4

Considerar para aclaratoria N°2 y planilla de cumplimiento

Donde dice:

12.1.5. Diseño:

El espesor será materia de la oferta, debiendo ser debidamente justificado en función del material a utilizar.

Debe contar con:

- A lo menos 4 rompeolas.
- Escotilla amplia para inspección o “Manhole”.
- Indicador de nivel de estanque.
- 3 entradas directas, 1 por cada costado y 1 en la parte posterior, todas de 4” como mínimo, con unión Storz A.
- 1 Descarga rápida pivotante de a lo menos 10”.
- Debe permitir la descarga hacia la parte posterior y ambos lados a través de una o más descargas.
- Debe permitir extender su largo para una mejor aproximación a la piscina de descarga.
- **1 Descarga de diámetro suficiente para ser utilizada por la motobomba del punto 3.4.**

Debe decir:

12.1.5. Diseño:

El espesor será materia de la oferta, debiendo ser debidamente justificado en función del material a utilizar.

Debe contar con:

- A lo menos 4 rompeolas.
- Escotilla amplia para inspección o “Manhole”.



- Indicador de nivel de estanque.
- 3 entradas directas, 1 por cada costado y 1 en la parte posterior, **de diámetro suficiente para ser utilizada por la motobomba del punto 3. 4. Considerar a lo menos 01 traspaso para alimentar la cisterna por otros medios.**
- 1 Descarga rápida pivotante de a lo menos 10”.
- Debe permitir la descarga hacia la parte posterior y ambos lados a través de una o más descargas.
- Debe permitir extender su largo para una mejor aproximación a la piscina de descarga.

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile