



ACLARACIÓN N°1

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 23/2024

CONTRATO MARCO PARA SUMINISTROS DE MATERIAL FORESTAL

I. MODIFICACIÓN DE BASES TÉCNICAS:

Ítem N°1 Manguera forestal

DONDE DICE:

- El bien ofertado debe tener un largo de 25 metros de manguera, sin considerar uniones.
- El bien ofertado debe contar con unión DIN-38mm, conectada a la manguera en fabrica. Esto debe ser indicado por el fabricante, mediante certificado emitido por el.

DEBE DECIR:

- El bien ofertado debe tener un largo **mínimo** de 25 metros de manguera, sin considerar uniones.
- El bien ofertado debe contar con unión **DIN-C 52mm**, conectada a la manguera en fabrica. Esto debe ser indicado por el fabricante, mediante certificado emitido por el.

Ítem N°2 Pitón 38mm

DONDE DICE:

- El bien ofertado deberá estar fabricado en aluminio anodizado de primera fundición.
- El bien ofertado debe contar con unión DIN-38mm, instalada en fabrica. Esto debe ser indicado por el fabricante, mediante certificado emitido por el.
- El bien ofertado, debe contar conducto interior de un diámetro entre 25 a 38 milímetros.
- La unión instalada en fabrica, debe poder tener giro sin fin (swivel). Esto debe ser indicado por el fabricante, mediante certificado emitido por el.

DEBE DECIR:

- El bien ofertado **podrá** estar fabricado en aluminio anodizado de primera fundición **o bronce**.
- El bien ofertado debe contar con unión **DIN-C 52mm**, instalada en fabrica. Esto debe ser indicado por el fabricante, mediante certificado emitido por el.
- El bien ofertado, debe contar conducto interior de un diámetro entre **38 a 52** milímetros.
- La unión instalada en fabrica, **podrá** tener giro sin fin (swivel). Esto debe ser indicado por el fabricante.



ACLARACIÓN N°1

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 23/2024

CONTRATO MARCO PARA SUMINISTROS DE MATERIAL FORESTAL

DONDE DICE:

○ McLeod

- Las herramientas deben tener mango de madera, fibra de vidrio o tecnología similar.
- La cabeza de la herramienta debe ser metálica. El tipo de metal utilizado debe ser de la dureza necesaria para el trabajo forestal.
- El bien ofertado debe ser entregado para llegar y usar.

DEBE DECIR:

○ McLeod 9"

- Las herramientas deben tener mango de madera (**Hickory grado A, American ash o de resistencia similar**), fibra de vidrio o tecnología similar.
- La cabeza de la herramienta debe ser **de acero**. El tipo de **acero** utilizado debe ser de la dureza necesaria para el trabajo forestal.
- El bien ofertado **podrá ser entregado desarmado**.

Todas las preguntas planteadas en la reunión correspondiente a esta licitación, que no se ven reflejadas en alguna modificación en esta aclaración, es porque fueron desestimadas:

- Consideración exterior no textil.
- Modificación tabla de puntaje mangueras.
- Modificación tabla de puntaje herramientas.

Atentamente
Departamento de Licitaciones
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile

